ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области"
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области в Новоорском, Адамовском, Кваркенском районах"
Испытательный лабораторный центр Филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области в Новоорском, Адамовском, Кваркенском районах"
Лицензия №ФС-56-01-000877 от 01.03.2017г. на осуществление медицинской деятельности
Лицензия № 77.99.03.001.Л.001073.08.05 от 15.08.2005г. на деятельность,связанную с использованием возбудителей инфекционных заболеваний 3-4 групп патогенности
Аттестат аккредитации испытательного лабораторного центра № RA.RU.21ПК72 от 20.05.2016г.
(Реестр Росаккредитации аккредитованных ИЛЦ)
ОКПО 76136587. ОГРН 1055610010873. ИНН/КПП 5610086304/563502001
Адрес, телефон, факс, E-mail юридического лица: 460000, г.Оренбург, ул.Кирова, 48. Тел.: (8-3532) 77-29-23; Факс: 77-56-08
E-Mail: fguz2005@mail.ru Сайт: orenfbuz.ru
Адрес, телефон, факс, E-mail филиала: 462800, Оренбургская область, п.Новоорск, ул.Ленина, 33
Тел: (8-35363)-71841, факс (8-35363)-71841. Email: cgsen_no@mail.ru
Место нахождения лабораторий: 462800, Оренбургская область, п.Новоорск, ул.Ленина, 33

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель руководителя ИЛЦ,
технический директор
_____ Н.С.Стрельцова
м.п

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
№ 2377
Дата оформления: 15.04.2019г.

Наименование образца (пробы):
Вода питьевая
Образцы (пробы) направлены:
МО "Добровольский сельсовет",Оренбургская область,Новоорский район,с.Добровольское,ул.Кирова,18.
Дата и время отбора образца (пробы): *09.04.2019 10 ч. 00 мин.*
Дата и время доставки образца (пробы): *09.04.2019 14 ч. 40 мин.*
Сотрудник, отобравший пробы: *Помощник врача по ОГ И.И.Сальникова*
Цель отбора: *Производственный контроль*
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались образцы (пробы):
МО "Добровольский сельсовет",Оренбургская область,Новоорский район,с.Добровольское,ул.Кирова,18.
Объект, где производился отбор образца (пробы):
с.Добровольское (скважина)
Код образца (пробы): *09.04.19.2377.1.,2.*
Объем образца: *2,0 л.*
Тара, упаковка: *стерильная бутылка с герметично закрывающейся крышкой*
НД на методику отбора: *ГОСТ Р 56237-2014 "Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах" ГОСТ 31942-2012 "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа"*

НД на объем лабораторных исследований и их оценку:
СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"
НД на продукцию:
Условия транспортировки: *автотранспортом в термоконтейнере*
Условия хранения:
Дополнительные сведения: *состояние удовлетворительное, маркировка имеется*
Акт отбора: *от 09.04.2019г.*
Основание для отбора: *договор № 198-к,№198/1-к от 24.07.2018г.*
Должность, Ф.И.О. представителя обследуемого объекта:

Ответственный за составление протокола: *Помощник врача по ОГ Сальникова И.И.*
подпись
* методики в соответствии с областью аккредитации № RA.RU.21ПК72

к протоколу № 2377

Код образца (пробы): 09.04.19.2377.1

Санитарно-гигиеническая лаборатория

Дата поступления пробы: 09.04.2019
Дата начала исследования: 09.04.2019
Дата окончания исследования: 11.04.2019

№ п\п	Определяемые показатели	** Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	*НД на методы исследований
1	Запах при 20°С	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60°С	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Мутность	1,39 ± 0,28	не более 1,5	мг/дм³	ГОСТ Р 57164-2016
4	Привкус	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
5	Цветность	19,8 ± 3,4	не более 20	град.	ГОСТ 31868-2012
6	рн	7,24 ± 0,2	6,0-9,0	единицы	ПНДФ 14.1:1:3:4.121-
7	Сухой остаток	950±95,0	1000(1500)	мг/дм³	ГОСТ 18164-72
8	Окисляемость перманганатная	1,47 ± 0,29	не более 5,0	мгО2/дм³	ПНДФ14.1:2:4.154
9	Жесткость	7,8 ± 1,2	не более7	ммоль/дм³	ГОСТ 31954-12, ГОСТ 31865-12
10	Нефтепродукты (суммарно)	<0,005	не более 0,1	мг/дм³	ПНДФ14.1:2:4.128
11	АПАВ	<0,025	не более 0,5	мг/дм³	ПНДФ 14.1:2:4.158
12	Фенольный индекс	<0,0005	не более 0,25	мг/дм³	ПНДФ 14.1:2:4.182

Исследования проводили:

Должность, Ф.И.О.	
лаборант Мелихова О.М.	

Код образца (пробы): 09.04.19.2377.2

Микробиологическая лаборатория

Дата поступления пробы: 09.04.2019
Дата начала исследования: 09.04.2019
Дата окончания исследования: 12.04.2019

№ п\п	Определяемые показатели	** Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	*НД на методы исследований
1	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	не допускается	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	не допускается	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Общее микробное число	16	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01

Заведующий отделом лабораторных исследований -
врач-лаборант Перевалова С.Н.

Ответственный за составление протокола: *Помощник врача по ОГ Сальникова И.И.*

** дополнительно в соответствии с требованиями методики и (или) по требованию заказчика указывается погрешность и (или) неопределенность измерения

Результаты относятся к образцам(пробам),прошедшим исследования
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведён без письменного разрешения ИЛЦ
Ф 03-01-09-09-2018

Конец протокола
2 стр. из 2-х

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области"
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области в Новоорском, Адамовском, Кваркенском районах"
Испытательный лабораторный центр Филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области в Новоорском, Адамовском, Кваркенском районах"
Лицензия №ФС-56-01-000877 от 01.03.2017г. на осуществление медицинской деятельности
Лицензия № 77.99.03.001.Л.001073.08.05 от 15.08.2005г. на деятельность,связанную с использованием возбудителей инфекционных заболеваний 3-4 групп патогенности
Аттестат аккредитации испытательного лабораторного центра № RA.RU.21ПК72 от 20.05.2016г. (Реестр Росаккредитации аккредитованных ИЛЦ)
ОКПО 76136587. ОГРН 1055610010873. ИНН/КПП 5610086304/563502001
Адрес, телефон, факс, E-mail юридического лица: 460000, г.Оренбург, ул.Кирова, 48. Тел.: (8-3532) 77-29-23; Факс: 77-56-08
E-Mail: fguz2005@mail.ru Сайт: orenfbuz.ru
Адрес, телефон, факс, E-mail филиала: 462800, Оренбургская область, п.Новоорск, ул.Ленина, 33
Тел: (8-35363)-71841, факс (8-35363)-71841, Email: cgsen_no@mail.ru
Место нахождения лабораторий: 462800, Оренбургская область, п.Новоорск, ул.Ленина, 33

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель руководителя ИЛЦ,
технический директор
_____Н.С.Стрельцова
м.п

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
№ 2378
Дата оформления: 15.04.2019г.

Наименование образца (пробы):
Вода питьевая
Образцы (пробы) направлены:
МО "Добровольский сельсовет",Оренбургская область,Новоорский район,с.Добровольское,ул.Кирова,18.
Дата и время отбора образца (пробы): *09.04.2019 10 ч. 40 мин.*
Дата и время доставки образца (пробы): *09.04.2019 14 ч. 40 мин.*
Сотрудник, отобравший пробы: *Помощник врача по ОГ И.И.Сальникова*
Цель отбора: *Производственный контроль*
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались образцы (пробы):
МО "Добровольский сельсовет",Оренбургская область,Новоорский район,с.Добровольское,ул.Кирова,18.
Объект, где производился отбор образца (пробы):
с.Добровольское (раз/сеть, кран в СОШ)
Код образца (пробы): *09.04.19.2378.1.,2.*
Объем образца: *1,0 л.*
Тара, упаковка: *стерильная бутылка с герметично закрывающейся крышкой*
НД на методику отбора: *ГОСТ Р 56237-2014 "Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах" ГОСТ 31942-2012 "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа"*
НД на объем лабораторных исследований и их оценку:
СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"
НД на продукцию:
Условия транспортировки: *автотранспортом в термоконтейнере*
Условия хранения:
Дополнительные сведения: *состояние удовлетворительное, маркировка имеется*
Акт отбора: *от 09.04.2019г.*
Основание для отбора: *договор № 198-к,№198/1-к от 24.07.2018г.*
Должность, Ф.И.О. представителя обследуемого объекта:
Ответственный за составление протокола: *Помощник врача по ОГ Сальникова И.И.*
подпись
* методики в соответствии с областью аккредитации № RA.RU.21ПК72

к протоколу № 2378

Код образца (пробы): 09.04.19.2378.1

Санитарно-гигиеническая лаборатория

Дата поступления пробы: 09.04.2019
Дата начала исследования: 09.04.2019
Дата окончания исследования: 10.04.2019

№ п\п	Определяемые показатели	** Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	*НД на методы исследований
1	Запах при 20°С	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60°С	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Мутность	1,39± 0,28	не более 1,5	мг/дм^3	ГОСТ Р 57164-2016
4	Привкус	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
5	Цветность	19,8 ± 3,4	не более 20	град.	ГОСТ 31868-2012

Исследования проводили:

Должность, Ф.И.О.	
лаборант Мелихова О.М.	

Код образца (пробы): 09.04.19.2378.2

Микробиологическая лаборатория

Дата поступления пробы: 09.04.2019
Дата начала исследования: 09.04.2019
Дата окончания исследования: 12.04.2019

№ п\п	Определяемые показатели	** Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	*НД на методы исследований
1	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	не допускается	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	не допускается	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Общее микробное число	9	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01

Заведующий отделом лабораторных исследований - *врач-лаборант Перевалова С.Н.*

Ответственный за составление протокола: *Помощник врача по ОГ Сальникова И.И.*

** дополнительно в соответствии с требованиями методики и (или) по требованию заказчика указывается погрешность и (или) неопределенность измерения

Результаты относятся к образцам(пробам),прошедшим исследования
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведён без письменного разрешения ИЛЦ
Ф 03-01-09-09-2018

Конец протокола
2 стр. из 2-х

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области"
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области в Новоорском, Адамовском, Кваркенском районах"
Испытательный лабораторный центр Филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области в Новоорском, Адамовском, Кваркенском районах"
Лицензия №ФС-56-01-000877 от 01.03.2017г. на осуществление медицинской деятельности
Лицензия № 77.99.03.001.Л.001073.08.05 от 15.08.2005г. на деятельность,связанную с использованием возбудителей инфекционных заболеваний 3-4 групп патогенности
Аттестат аккредитации испытательного лабораторного центра № RA.RU.21ПК72 от 20.05.2016г. (Реестр Росаккредитации аккредитованных ИЛЦ)
ОКПО 76136587, ОГРН 1055610010873, ИНН/КПП 5610086304/563502001
Адрес, телефон, факс, E-mail юридического лица: 460000, г.Оренбург, ул.Кирова, 48, Тел.: (8-3532) 77-29-23; Факс: 77-56-08
E-Mail: fguz2005@mail.ru Сайт: orenfbuz.ru
Адрес, телефон, факс, E-mail филиала: 462800, Оренбургская область, п.Новоорск, ул.Ленина, 33
Тел: (8-35363)-71841, факс (8-35363)-71841, Email: cgsen no@mail.ru
Место нахождения лабораторий: 462800, Оренбургская область, п.Новоорск, ул.Ленина, 33

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель руководителя ИЛЦ,
технический директор
_____Н.С.Стрельцова
м.п

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
№ 2380
Дата оформления: 15.04.2019г.

Наименование образца (пробы):
Зода питьевая
Образцы (пробы) направлены:
МО "Добровольский сельсовет",Оренбургская область,Новоорский район,с.Добровольское,ул.Кирова,18.
Дата и время отбора образца (пробы): *09.04.2019 12 ч. 15 мин.*
Дата и время доставки образца (пробы): *09.04.2019 14 ч. 40 мин.*
Сотрудник, отобравший пробы: *Помощник врача по ОГ И.И.Сальникова*
Цель отбора: *Производственный контроль*
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались образцы (пробы):
МО "Добровольский сельсовет",Оренбургская область,Новоорский район,с.Добровольское,ул.Кирова,18.
Объект, где производился отбор образца (пробы):
с.Чиликта (раз/сеть, колонка)
Код образца (пробы): *09.04.19.2380.1.,2.*
Объем образца: *1,0 л.*
Тара, упаковка: *стерильная бутылка с герметично закрывающейся крышкой*
НД на методику отбора: *ГОСТ Р 56237-2014 "Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах" ГОСТ 31942-2012 "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа"*

НД на объем лабораторных исследований и их оценку:
СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"
НД на продукцию:
Условия транспортировки: *автотранспортом в термоконтейнере*
Условия хранения:
Дополнительные сведения: *состояние удовлетворительное, маркировка имеется*
Акт отбора: *от 09.04.2019г.*
Основание для отбора: *договор № 198-к,№198/1-к от 24.07.2018г.*
Должность, Ф.И.О. представителя обследуемого объекта:

Ответственный за составление протокола: *Помощник врача по ОГ Сальникова И.И.*
подпись
* методики в соответствии с областью аккредитации № RA.RU.21ПК72

к протоколу № 2380

Код образца (пробы): 09.04.19.2380.1

Санитарно-гигиеническая лаборатория

Дата поступления пробы: 09.04.2019
Дата начала исследования: 09.04.2019
Дата окончания исследования: 10.04.2019

№ п\п	Определяемые показатели	** Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	*НД на методы исследований
1	Запах при 20°С	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60°С	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Мутность	0,55 ± 0,11	не более 1,5	мг/дм³	ГОСТ Р 57164-2016
4	Привкус	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
5	Цветность	6,6 ± 1,8	не более 20	град.	ГОСТ 31868-2012

Исследования проводили:

Должность, Ф.И.О.	
лаборант Мелихова О.М.	

Код образца (пробы): 09.04.19.2380.2

Микробиологическая лаборатория

Дата поступления пробы: 09.04.2019
Дата начала исследования: 09.04.2019
Дата окончания исследования: 12.04.2019

№ п\п	Определяемые показатели	** Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	*НД на методы исследований
1	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	не допускается	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	не допускается	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Общее микробное число	11	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01

Заведующий отделом лабораторных исследований -
врач-лаборант Перевалова С.Н.

Ответственный за составление протокола: *Помощник врача по ОГ Сальникова И.И.*

** дополнительно в соответствии с требованиями методики и (или) по требованию заказчика указывается погрешность и (или) неопределенность измерения

Результаты относятся к образцам(пробам),прошедшим исследования
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведён без письменного разрешения ИЛЦ
Ф 03-01-09-09-2018

Конец протокола
2 стр. из 2-х

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области"
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области в Новоорском, Адамовском, Кваркенском районах"
Испытательный лабораторный центр Филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области в Новоорском, Адамовском, Кваркенском районах"
Лицензия №ФС-56-01-000877 от 01.03.2017г. на осуществление медицинской деятельности
Лицензия № 77.99.03.001.Л.001073.08.05 от 15.08.2005г. на деятельность,связанную с использованием возбудителей инфекционных заболеваний 3-4 групп патогенности
Аттестат аккредитации испытательного лабораторного центра № RA.RU.21ПК72 от 20.05.2016г. (Реестр Росаккредитации аккредитованных ИЛЦ)
ОКПО 76136587, ОГРН 1055610010873, ИНН/КПП 5610086304/563502001
Адрес, телефон, факс, E-mail юридического лица: 460000, г.Оренбург, ул.Кирова, 48. Тел.: (8-3532) 77-29-23; Факс: 77-56-08
E-Mail: fguz2005@mail.ru Сайт: orenfbuz.ru
Адрес, телефон, факс, E-mail филиала: 462800, Оренбургская область, п.Новоорск, ул.Ленина, 33
Тел: (8-35363)-71841, факс (8-35363)-71841, Email: cgsen_no@mail.ru
Место нахождения лабораторий: 462800, Оренбургская область, п.Новоорск, ул.Ленина, 33

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель руководителя ИЛЦ,
технический директор
_____Н.С.Стрельцова
м.п

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
№ 2381
Дата оформления: 15.04.2019г.

Наименование образца (пробы):
Вода питьевая
Образцы (пробы) направлены:
МО "Добровольский сельсовет",Оренбургская область,Новоорский район,с.Добровольское,ул.Кирова,18.
Дата и время отбора образца (пробы): *09.04.2019 13 ч. 00 мин.*
Дата и время доставки образца (пробы): *09.04.2019 14 ч. 40 мин.*
Сотрудник, отобравший пробы: *Помощник врача по ОГ И.И.Сальникова*
Цель отбора: *Производственный контроль*
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались образцы (пробы):
МО "Добровольский сельсовет",Оренбургская область,Новоорский район,с.Добровольское,ул.Кирова,18.
Объект, где производился отбор образца (пробы):
с.Большестепное (скважина)
Код образца (пробы): *09.04.19.2381.1.,2.*
Объем образца: *2,0 л.*
Тара, упаковка: *стерильная бутылка с герметично закрывающейся крышкой*
НД на методику отбора: *ГОСТ Р 56237-2014 "Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах" ГОСТ 31942-2012 "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа"*

НД на объем лабораторных исследований и их оценку:
СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"
НД на продукцию:
Условия транспортировки: *автотранспортом в термоконтейнере*
Условия хранения:
Дополнительные сведения: *состояние удовлетворительное, маркировка имеется*
Акт отбора: *от 09.04.2019г.*
Основание для отбора: *договор № 198-к,№198/1-к от 24.07.2018г.*
Должность, Ф.И.О. представителя обследуемого объекта:

Ответственный за составление протокола: *Помощник врача по ОГ Сальникова И.И.*
подпись
* методики в соответствии с областью аккредитации № RA.RU.21ПК72

к протоколу № 2381

Код образца (пробы): 09.04.19.2381.1

Санитарно-гигиеническая лаборатория

Дата поступления пробы: 09.04.2019
Дата начала исследования: 09.04.2019
Дата окончания исследования: 11.04.2019

№ п\п	Определяемые показатели	** Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	*НД на методы исследований
1	Запах при 20°С	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60°С	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Мутность	0,55 ± 0,11	не более 1,5	мг/дм³	ГОСТ Р 57164-2016
4	Привкус	3	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
5	Цветность	6,6 ± 1,8	не более 20	град.	ГОСТ 31868-2012
6	рн	7,65 ± 0,2	6,0-9,0	единицы	ПНДФ 14.1:1:3:4.121-
7	Сухой остаток	3865±386,5	1000(1500)	мг/дм³	ГОСТ 18164-72
8	Окисляемость перманганатная	1,8 ± 0,36	не более 5,0	мгО2/дм³	ПНДФ14.1:2:4.154
9	Жесткость	20,6 ± 3,1	не более7	ммоль/дм³	ГОСТ 31954-12, ГОСТ 31865-12
10	Нефтепродукты (суммарно)	<0,005	не более 0,1	мг/дм³	ПНДФ14.1:2:4.128
11	АПАВ	<0,025	не более 0,5	мг/дм³	ПНДФ 14.1:2:4.158
12	Фенольный индекс	<0,0005	не более 0,25	мг/дм³	ПНДФ 14.1:2:4.182

Исследования проводили:

Должность, Ф.И.О.	
лаборант Мелихова О.М.	

Код образца (пробы): 09.04.19.2381.2

Микробиологическая лаборатория

Дата поступления пробы: 09.04.2019
Дата начала исследования: 09.04.2019
Дата окончания исследования: 12.04.2019

№ п\п	Определяемые показатели	** Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	*НД на методы исследований
1	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	не допускается	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	не допускается	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Общее микробное число	16	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01

Заведующий отделом лабораторных исследований - .
врач-лаборант Перевалова С.Н.

Ответственный за составление протокола: *Помощник врача по ОГ Сальникова И.И.*

** дополнительно в соответствии с требованиями методики и (или) по требованию заказчика указывается погрешность и (или) неопределенность измерения

Результаты относятся к образцам(пробам),прошедшим исследования
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведён без письменного разрешения ИЛЦ
Ф 03-01-09-09-2018

Конец протокола

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области"
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области в Новоорском, Адамовском, Кваркенском районах"
Испытательный лабораторный центр Филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области в Новоорском, Адамовском, Кваркенском районах"
Лицензия №ФС-56-01-000877 от 01.03.2017г. на осуществление медицинской деятельности
Лицензия № 77.99.03.001.Л.001073.08.05 от 15.08.2005г. на деятельность,связанную
с использованием возбудителей инфекционных заболеваний 3-4 групп патогенности
Аттестат аккредитации испытательного лабораторного центра № RA.RU.21ПК72 от 20.05.2016г.
(Реестр Росаккредитации аккредитованных ИЛЦ)
ОКПО 76136587. ОГРН 1055610010873. ИНН/КПП 5610086304/563502001
Адрес, телефон, факс, E-mail юридического лица: 460000, г.Оренбург, ул.Кирова, 48. Тел.: (8-3532) 77-29-23; Факс: 77-56-08
E-Mail: fguz2005@mail.ru Сайт: orenfbuz.ru
Адрес, телефон, факс, E-mail филиала: 462800, Оренбургская область, п.Новоорск, ул.Ленина, 33
Тел: (8-35363)-71841. факс (8-35363)-71841. Email: cgsen no@mail.ru
Место нахождения лабораторий: 462800, Оренбургская область, п.Новоорск, ул.Ленина, 33

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель руководителя ИЛЦ,
технический директор
_____ Н.С.Стрельцова
м.п

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
№ 2382
Дата оформления: 15.04.2019г.

Наименование образца (пробы):
Вода питьевая
Образцы (пробы) направлены:
МО "Добровольский сельсовет",Оренбургская область,Новоорский район,с.Добровольское,ул.Кирова,18.
Дата и время отбора образца (пробы): *09.04.2019 13 ч. 40 мин.*
Дата и время доставки образца (пробы): *09.04.2019 14 ч. 40 мин.*
Сотрудник, отобравший пробы: *Помощник врача по ОГ И.И.Сальникова*
Цель отбора: *Производственный контроль*
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались образцы (пробы):
МО "Добровольский сельсовет",Оренбургская область,Новоорский район,с.Добровольское,ул.Кирова,18.
Объект, где производился отбор образца (пробы):
с.Большестепное (раз/сеть, кран в ФАПе)
Код образца (пробы): *09.04.19.2382.1.,2.*
Объем образца: *1,0 л.*
Тара, упаковка: *стерильная бутылка с герметично закрывающейся крышкой*
НД на методику отбора: *ГОСТ Р 56237-2014 "Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах" ГОСТ 31942-2012 "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа"*

НД на объем лабораторных исследований и их оценку:
СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"
НД на продукцию:
Условия транспортировки: *автотранспортом в термоконтейнере*
Условия хранения:
Дополнительные сведения: *состояние удовлетворительное, маркировка имеется*
Акт отбора: *от 09.04.2019г.*
Основание для отбора: *договор № 198-к,№198/1-к от 24.07.2018г.*
Должность, Ф.И.О. представителя обследуемого объекта:
Ответственный за составление протокола: *Помощник врача по ОГ Сальникова И.И.*
подпись
* методики в соответствии с областью аккредитации № RA.RU.21ПК72

к протоколу № 2382

Код образца (пробы): 09.04.19.2382.1

Санитарно-гигиеническая лаборатория

Дата поступления пробы: 09.04.2019
Дата начала исследования: 09.04.2019
Дата окончания исследования: 10.04.2019

№ п\п	Определяемые показатели	** Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	*НД на методы исследований
1	Запах при 20°С	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60°С	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Мутность	0,55 ± 0,11	не более 1,5	мг/дм^3	ГОСТ Р 57164-2016
4	Привкус	3	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
5	Цветность	6,6 ± 1,8	не более 20	град.	ГОСТ 31868-2012

Исследования проводили:

Должность, Ф.И.О.	
лаборант Мелихова О.М.	

Код образца (пробы): 09.04.19.2382.2

Микробиологическая лаборатория

Дата поступления пробы: 09.04.2019
Дата начала исследования: 09.04.2019
Дата окончания исследования: 12.04.2019

№ п\п	Определяемые показатели	** Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	*НД на методы исследований
1	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	не допускается	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	не допускается	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Общее микробное число	8	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01

Заведующий отделом лабораторных исследований -
врач-лаборант Перевалова С.Н.

Ответственный за составление протокола: *Помощник врача по ОГ Сальникова И.И.*

** дополнительно в соответствии с требованиями методики и (или) по требованию заказчика указывается погрешность и (или) неопределенность измерения

Результаты относятся к образцам(пробам),прошедшим исследования
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведён без письменного разрешения ИЛЦ
Ф 03-01-09-09-2018

Конец протокола